



وزارة الأشغال العامة والإسكان



٤٥٣٥١

١ / ٧٣

الرقم

٢٠١٧-١١-١١

التاريخ

الموافق

السادة المجموعة الأردنية للتجارة العامة

الموضوع: اعتماد منتجات اطفاء الحريق

إشارة إلى كتابكم رقم ١٠٨ / م.أ / ٢٠١٧ / تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ ومرفقه الكتلوجات الفنية لمنتجات اطفاء الحريق وهي من انتاج شركة Bon pet systems صناعة اوروبية. أرجو العلم بأنه يتم اعتماد المواد لاستخدامها في المشاريع المختلفة وذلك بحال تقدم المقاولين بطلب اعتمادها في المشاريع الحكومية وكانت تطابق المواصفات الفنية المطلوبة ومزودة بكافة الفحوصات الفنية اللازمة حسب الأصول .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان

المهندس سامي هلسه

نسخة : لعطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
نسخة : لمدير الكهروميكانيك
نسخة : لرئيس قسم دراسات الميكانيك
نسخة : لرئيس قسم تنفيذ الميكانيك



جودة نظام إدارة الأعمال
المعيار الآسيوي للحكومات والشركات
المعيار الأوروبي للمؤسسات
المرحلة الثانية
التركيب الأول

للمندوبية العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية والحماية الذاتية

الرقم : ١٤٣٨ / ١ / ٢٠١٧

التاريخ : ١٤٣٨ / ١ / ٢٠١٧ هـ

الموافق : ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧ م

السادة / شركة المجموعة الاردنية للتجارة
الموضوع: اعتماد طفايات حريق

إشارة الى كتابكم رقم (١٠١/م.أ.٢٠١٧) تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ م

١. لا مانع من الموافقة على اعتماد مواد اطفاء الحريق الواردة بالجدول أدناه والمصنعة من قبل شركة (BONPET SYSTEMS d.o.o) كونها حاصلة على شهادة اعتماد من قبل مختبر (MPA DRESDEN, EBETAM MIRTEC) شريطة:

- أن تحمل جميع المعدات علامة المختبر الفاحص والموديل واسم الشركة الصانعة.
- في حال استيراد هذه المواد ان تحمل الفاتورة اسم الشركة الصانعة ووصف المعدة ورقم الموديل لكل مادة.
- عدم التخليص على محتويات البيان الجمركي عند استيراد هذه المواد إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المديرية العامة للدفاع المدني.

٢. علما بأن هذه الموافقة لا تعني الموافقة على ادخال محتويات البيان الجمركي مستقبلا.

٣. لإجراء اتكم لطفاً.

واقبلوا الاحترام

العميد
مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية
محمد ياسين الصبيحي

نسخة الى :

- ملف رقم (٤٢٤ش).

الموديل	معدة الاطفاء
BONPET	سائل اطفاء الحريق
BFE2	طفاية حريق محمولة سعة ٢ لتر
BFE6	طفاية حريق محمولة سعة ٦ لتر
B6	طفاية حريق معلقة ٦ لتر
B12	طفاية حريق معلقة ١٢ لتر



الدفاع المدني - المملكة الأردنية الهاشمية

إدارة الوقاية والحماية الذاتية

الرقم : ٩٤٦٧ / ٤٤٤١ / ٤٥ / ٢٠١٧

التاريخ : / / ١٤٣٩ هـ

الموافق : ٢٠١٧/١١/٢٥

السادة / شركة المجموعة الأردنية للتجارة
الموضوع: طفايات الحريق المقذوفة

إشارة الى كتابكم رقم (٢٠١٧/أ.م/١٠٥) تاريخ (٢٠١٧/١٠/٨)

- يرجى العلم بأن المديرية العامة للدفاع المدني ملتزمة بتطبيق المواصفة القياسية الأردنية رقم (ع ت / ٢٠١٧/٢١٦٧) والتي تنص على اعتماد طفايات الحريق الأوتوماتيكية المرمية (Ampoule) وطفايات الحريق (Grenade) شريطة أن يتم فحصها من مختبر معتمد لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وحسب المواصفة المذكورة.
- لإجراء اتكم لطفاً علماً بأنه لن تتم الموافقة على ادخال أي بيان جمركي يحتوي هذه المواد ما لم يتم تقديم ما يثبت مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية.

واقبلوا الاحترام

العميد
مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية
محمد ياسين الصبيحي

نسخة إلى :

- قسم الاعتماد ملف (٤٢٤ش).



الملك عبد الله الثاني
الدفاع المدني

إدارة الوقاية والحماية الزلزالية

الرقم: ٤٤/ ١٠٦٧

التاريخ: / / ١٤٣٩هـ

الموافق: ١١ / ٢٠١٧م

السادة / شركة المجموعة الأردنية للتجارة
الموضوع: اعتماد طفايات الحريق اليدوية

أشارة لكتابكم رقم: 24 ج 2017 تاريخ ٢٠١٧/١١/١٥م

١. يرجى العلم بالموافقة على اعتماد طفايات الحريق اليدوية نوع (BONPET AEROSOL SPRAY) سعة

(٦٠٠ مل) للاستخدام في الحرائق الأولية في المنازل والمركبات فقط شريطة مايلي:

- أن تحمل جميع الطفايات علامة المختبر الفاحص والموديل واسم الشركة الصانعة.
- في حال استيراد هذه الطفايات أن تحمل الفاتورة اسم الشركة الصانعة ووصف الطفاية ورقم الموديل لكل طفاية.
- عدم التخليص على محتويات البيان الجمركي عند استيراد هذه الطفايات الا بعد اخذ الموافقة الخطية من المديرية العامة للدفاع المدني.

- علما بأن هذه الموافقة لا تعني الموافقة على إدخال إي بيانات جمركية مستقبلا.

٢. لإجراء اتكم لطفاً.

واقبلوا الاحترام

العميد
مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية
محمد ياسين الصبيحي

نسخة الى:

- ملف اللجنة الفنية / اشارة لمذكرتنا رقم و/٤٤/٦٦٥ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣م.

- ملف (٤٢٤/ش) / قسم الاعتماد والمواصفات.